

別紙1

ボイラー運転業務委託仕様書

このボイラー運転業務委託（以下「委託業務」という。）は次により実施する。

1 運転業務を委託するボイラー

- (1) 場所 福島県立岩瀬農業高等学校 校舎
- (2) 種類 鋳鉄組合せ式
蒸気
- (3) 伝熱面積 19.7 m²
- (4) 最高圧力 0.098 MPa
- (5) 検査証番号 4662
- (6) 用途 暖房
- (7) 運転時間 7:30～16:15 (58日予定)
7:30～13:30 (10日予定)
- (8) 運転期間 契約締結日から令和5年3月31日までのうち岩瀬農業高等学校長が指定する日。別紙2「ボイラー運転予定表」のとおり。ただし、業務日程及び業務時間については変更することがある。

2 委託業務の内容

- (1) ボイラー及び圧力容器安全規則第24、25、31条の規定に基づく業務
- (2) ボイラー運転の点火、管理、消火の操作
- (3) 緊急時の応急措置及び発注者、消防機関等の指示による措置
- (4) その他関連する作業、対応等

3 ボイラー運転日誌

- (1) 受注者は出勤時、退勤時には発注者からボイラー運転日誌（以下「日誌」という。）並びに鍵、その他業務に必要な器具等の引き渡しを受け、又は引き渡しをすること。
- (2) 受注者は毎日の委託業務終了後、日誌に実施状況その他必要な事項を記載し、発注者に提出して確認を受けること。

4 乙の遵守事項

- (1) 業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
- (2) 業務に当たっては常に安全第一を心がけること。
- (3) ボイラー室内は常に整理整頓を心がけること。